

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФГУ «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ЦСМ»
№РОСС RU.0001.21ПТ43 (действителен до 07 апреля 2016г.);
№ ГСЭН. RU.ЦОА.023.554 (действителен до 09 июня 2015г.)
г.Орехово-Зуево, М.О., ул.Коминтерна, д.1
контактный телефон: 8-496-412-16-35**

ПРОТОКОЛ № 272/272П от 21.06.2011г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Короб монтажный торговой марки TDM Electric из поливинилхлорида

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 272П

ЗАКАЗЧИК: ООО "БФК-Экструзия", Юридический адрес: 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная 60/1 через ООО «КС Сертификат»

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 14.06.2011г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 15.06.2011г. – 21.06.2011г.

ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ Типовой представитель – короб монтажный торговой марки TDM.Electric из поливинилхлорид

НД НА ПРОДУКЦИЮ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "БФК-Экструзия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Инструкция № 880-71	----	не более 2	отсутствует
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	ГОСТ 30877-2001	СТ-1	15,0	6,7
Санитарно - химические миграционные показатели в воздушную среду Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 24 ⁰ С Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м ³ /м ²				
Дибутилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.738-99	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,10	<0,001
Диоктилфталат, мг/м ³	МУК 4.1.738-99	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,02	<0,001
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1272-03	ГЖХ «Кристалл 2000М»	0,01	<0,001
Хлористый водород, мг/м ³	ГОСТ Р 51802-2001	ФЭК	0,1	<0,001

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), в части проверенных показателей. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Перепечатка протокола запрещена

Результаты исследований подтверждаю:
Начальник испытательного центра

Ответственный за протокол



Фролова И.В.

Сидорова И.А.